


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код, 18.02.2022 КНМ № 43220061000200997596



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Кировская обл., г. Киров, ул. Маклина, 65; тел. (8332)54-68-33, gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

Куменского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

613400, пгт. Кумены, ул. Гагарина, 40, тел. 8(83343) 2-10-23

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 13/1/1**

вручается:

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению средняя
общеобразовательная школа п. Вичевщина Куменского района Кировской области
(ИНН №4314003747, ОГРН №1024300832236)

директору Иванцовой Людмиле Анатольевне

(указывается контролируемое лицо (лица), которому(ым) выдается предписание)

во исполнении решения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы
Куменского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Кировской области – главного государственного инспектора Куменского района по
пожарному надзору Симонова Дениса Алексеевича №13 от 18.02.2022 в период с 20.06.2022г. по
01.07.2022г.

государственным инспектором ОНДПР Куменского района по пожарному надзору капитаном
внутренней службы Алексеевым Александром Николаевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка здания и территории Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа п. Вичевщина
Куменского района Кировской области (ИНН №4314003747, ОГРН №1024300832236)
территория и здания, 613411, Кировская область, Куменский район, п. Вичевщина, ул.
Северихина, д. 33, 31

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовала представитель контролируемого лица:

директор Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа п. Вичевщина Куменского района Кировской области Иванцова
Людмила Анатольевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 99
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В подвальном этаже здания на путях эвакуации отсутствует ручной пожарный извещатель ИПР.	приложение 13 НПБ 88-2001*	01.06.2023 г.	
2.	В подвальном этаже здания на путях эвакуации отсутствует световой оповещатель с надписью «Выход».	пункт 3.1, пункт 3.2, пункт 3.11 НПБ 104-2003, таблица 2 пункт 7 НПБ 104-2003	01.06.2023 г.	
3.	В подвальном этаже здания отсутствует звуковой оповещатель системы СОУЭ.	пункт 3.1, пункт 3.14, пункт 3.15, пункт 3.22 НПБ 104-2003, таблица 2 пункт 7 НПБ 104-2003	01.06.2023 г.	
4.	В части помещений здания звуковые сигналы системы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении (кабинеты расположенные на втором этаже в старой части здания (кабинет «домоводства/технологии» и т. д.).	пункт 3.15 НПБ 104-03	01.06.2023 г.	
5.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ)	01.06.2023 г.	
6.	В помещении спортивного зала извещатели пламени системы СПС не защищены от механических повреждений. (Рекомендуется установить защиту от механических повреждений светового оповещателя с надписью «Выход», а также соединительных линий систем СПС и СОУЭ (выполнены в ПВХ кабель-канале: возможна замена на металлорукав или металлокороб).	пункт 12.25 НПБ 88-2001*	01.06.2023 г.	

7.	Не допускается параллельная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации с напряжением до 60 В, на расстоянии менее 0,5м. до силовых и осветительных линий. Указанное требование не соблюдается. Фактически – в помещении кабинета «Точка Роста» (первый этаж) на потолочном перекрытии наблюдается параллельная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации с напряжением до 60 В и силовой линии питания проекторной установки на расстоянии менее 0,5м.	пункт 12.67 НПБ 88-2001*	01.06.2023 г.	
8.	Оборудование систем СПС, СОУЭ эксплуатируется более 10 лет. По условиям технической документации заводо-изготовителей срок службы оборудования составляет не более 10 лет.	пункт 54 ППР в РФ	01.06.2023 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Государственный инспектор ОНДПР
Куменского района
по пожарному надзору

(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)

Алексеев А.Н.
(фамилия, инициалы)



« 01 » июля 20 22 г.

Предписание для исполнения получил:

И.И.

(подпись)

директор

(должность)

Иванов И.И.

(фамилия, инициалы)

« 01 » 07 20 22 г.